


공동주택 소방시설의 안전성 강화를 위한

공동주택 소방시설 자체점검 안내 설명서



사단법인

한국소방시설관리협회

Korea Fire Protection System Management Association

목 차


소방시설 점검, **선택**이 아닌 **필수**입니다.
“다함께, 반드시, 이렇게 점검해 보세요”



1. 공동주택 소방시설 세대점검 1~2p



2. 소화설비의 점검방법 3~8p



3. 경보설비의 점검방법 9~10p



4. 피난설비의 점검방법 11~14p



5. 기타설비의 점검방법 14~16p



1. 공동주택 소방시설 세대점검

■ 소방시설 자체점검

1. 일정 규모 이상의 건물은 소방 관련 법률에 따라 소방시설에 대한 점검을 정기적으로 실시하는 것을 말합니다.
2. 공동주택의 소방시설의 점검은 2가지 종류로 나뉩니다.
 - 1) 종합점검
 - ① 스프링클러가 설치된 공동주택
 - ② 연면적 5,000㎡ 이상, 물분무등소화설비가 설치된 공동주택
 - ③ 50층이상 또는 200m 이상 아파트는 종점검 연간 2회(특급 대상물)
※ 신축된 공동주택의 경우 사용승인일로 부터 60일 이내에 최초점검 실시
 - 2) 작동점검
 - ① 1)의 ①, ②에 해당하는 공동주택은 종합정밀점검 후 6개월이 되는 달에 작동점검을 1회 추가로 실시해야 합니다.
 - ② 1) 외의 공동주택은 연 1회 작동점검을 실시하면 됩니다.

■ 공동주택 세대점검

1. 많은 세대가 세대가 거주하는 공동주택은 화재로 인한 인명 피해가 상당히 높습니다.
2. 또한 세대별 이사, 인테리어, 전기공사 등으로 소방시설의 임의 훼손 및 변경이 빈번하게 발생합니다.
3. 관련 법률에 의해 소방시설관리업체가 점검을 실시하지만 입주자 부재, 기타 사유로 점검을 하지 않는 문제가 발생하고 있는 실정입니다.
4. 세대내 소방시설에 대한 점검을 반드시 실시하여 화재안전을 확보해야 합니다.

소방시설 외관점검표(세대 점검용)

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

대상명	00아파트	점검자	□입주자 □소방안전관리자 (인)
동호수	동 호		
점검일	년 월 일	전화번호	

점 검 항 목			점 검 내 용	
소화 설비	소 화 기	손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
		용기 변형·손상·부식 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
		안전핀 체결 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
		지시압력계의 정상 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
		수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
	자동확산 소화기	설치상태 및 외형의 변형·손상·부식 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
		지시압력계의 정상 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
	주거용 주방자동 소화장치	소화약제용기 지시압력계의 정상 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
		수신부의 전원표시등 정상 점등 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
	스프링클러	헤드 변형·손상·부식 유무	☐ 정 상	☐ 불 량
경보 설비	자동화재 탐지설비	감지기 변형·손상·탈락 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
	가스누설 경보기	전원표시등 정상 점등 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
피난 설비	완강기	피난기구 위치 적정성 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
		완강기 외형의 변형·손상·부식 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
		설치 여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
	피난구용 내림식 사다리	피난기구 위치 표지 및 사용방법 표지 유무	☐ 정 상	☐ 불 량
		설치 여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
기타 설비	대피공간	방화문(방화구획)의 적정 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
		적치물(쌓아놓은 물건)로 인한 피난 장애 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
	경량칸막이	정보를 포함한 표지 부착 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
		적치물(쌓아놓은 물건)로 인한 피난 장애 여부	☐ 정 상	☐ 불 량
비 고		비고란에는 특정소방대상물의 위치·구조·용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재합니다.		



2. 소화설비의 점검방법

1 소화기 점검

1-1) 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치 여부 확인

- 언제든지 신속하게 사용이 가능한 장소에 소화기를 비치합니다.

※ 습기, 직사광선 등을 피하여 보관하세요


1-2) 용기 변형, 손상, 부식 여부 확인

- 변형, 손상, 부식된 소화기는 **전문가**의 점검 후 새것으로 교체합니다.

※ 소방시설점검업체, 공동주택 소방안전관리자 등



〈변형, 부식된 불량소화기〉



〈정상상태 소화기〉



2. 소화설비의 점검방법

1 소화기 점검

1-3) 안전핀 체결 여부 확인

- 소화기 손잡이 전단부에 안전핀이 체결됐는지를 확인합니다.

1-4) 지시압력계의 정상 여부 확인

- 지시압력계의 게이지가 **정상(녹색)**에 위치 하는지 확인합니다.



<안전핀 체결상태 정상>

<축압식 소화기>

녹색(정상)

황색-왼쪽(압력손실)

적색-오른쪽(과압충전)



2. 소화설비의 점검방법

1 소화기 점검

1-5) 내용연수 10년 적정 여부 확인

- “제조일자”란에 기재된 일자로 부터 10년까지 사용가능 합니다.
- “내용연수”란 또는 “내용연한”으로 기재된 일자까지 사용가능 합니다.



〈축압식소화기〉

종 류	수동식소화기	종 류	형	5.05kg
별지승인번호	수소 99-15	능 력 단 위	소화능력	4.0A(13B) 1.4A(4B)
별지제조번호	제1인정소화기 제1인정소화기	시 험 일 령	180kg/㎡	
적 재 중 량	3.3kg	행 사 시 간	12초	
충 연 일 령	9.8kg/㎡	행 사 거 리	4-5m	
사용온도범위	-20~+40℃	전 화 번 호	011-021-4411-4	
소화약제제조업체		출 전 자 성 명	이 동 식	
제조일자		2021.01.01	제 조 번 호	

〈제조일자 표시〉

내용연한: 2031.01.01

〈내용연한 표시〉



2. 소화설비의 점검방법


2 자동확산소화기 점검

2-1) 설치상태 및 외형의 변형 · 손상 · 부식 여부 확인

- 자동확산소화기는 보일러가 설치된 장소의 천장에 설치되어 있습니다.
- 변형, 손상, 부식된 소화기는 **전문가**의 점검 후새것으로 교체합니다.
※ 소방시설점검업체, 공동주택 소방안전관리자 등



〈변형, 부식된 불량 상태〉



〈정상 상태〉

2-2) 지시압력계 정상 여부 확인



〈지시압력계 정상 확인〉



녹색(정상)



압력손실



과압충전



2. 소화설비의 점검방법

3 주거용 주방자동소화장치 점검

3-1) 소화약제용기 지시압력계의 정상 여부 확인

- 주방 자동소화장치는 가스렌지가 설치된 장소의 천장 또는 싱크대 상단 안에 설치되어 화재 발생시 가루형태 약제가 자동으로 방출됩니다.



〈주방자동소화장치〉



녹색(정상)



황색-왼쪽(압력손실)
적색-오른쪽(과압충전)

3-2) 수신부의 전원표시등 정상 점등 여부 확인

- 수신부는 가스렌지와 연결된 가스배관 또는 싱크대 상부의 하단에 설치되며, 자동소화 및 가스누설 차단 등의 역할을 합니다.



〈조작부〉



〈전원 점등상태 확인〉




2. 소화설비의 점검방법

4 스프링클러 점검

■ 헤드 변형 · 손상 · 탈락 여부 확인

- 스프링클러는 화재 발생시 천장에 설치된 헤드를 통해 물이 분사되어 초기에 화재를 진압하는 중요한 소방시설입니다.




- 물이 분사될 때 중요한 “헤드부분의 설치상태를 육안으로 점검”합니다.



〈불량상태〉



〈정상상태〉



3. 경보설비의 점검방법


1 자동화재탐지설비(화재 감지기)

■ 감지기 변형 · 손상 · 탈락 여부 확인


- 감지기의 변형, 손상, 탈락, 등을 육안으로 점검합니다.



〈불량상태〉



〈정상상태〉



3. 경보설비의 점검방법

2 가스누설경보기 점검


- 가스누설경보기 전원표시등 정상 점등 여부 확인
 - 가스누설경보기의 정상 점등상태를 육안으로 확인
 - 외관의 변형, 손상, 탈락, 등을 육안으로 점검합니다.



〈가스누설경보기〉



〈**녹색** 점등상태 확인〉



4. 피난설비의 점검방법


1 완강기 점검

1-1) 피난기구 위치 적정성 여부 확인


- 완강기 설치 위치의 적정성 여부를 확인합니다.
- 공동주택의 경우 3층~10층까지 설치 대상입니다.



〈완강기 설치 상태〉



〈완강기 설치 위치〉



4. 피난설비의 점검방법


1 완강기 점검

1-2) 완강기 외형의 변형 · 손상 · 부식 여부 확인

- 완강기의 부속품 결속 상태, 손상 및 부식 여부를 확인합니다.
- 로프걸이 조임볼트 및 로프상태를 확인합니다(끊어짐, 찢지면 까지 길이 등).



〈설치 및 체결 상태 확인〉




〈로프걸이 조임볼트 확인〉



〈로프 훼손, 불량상태〉



〈정상상태〉



4. 피난설비의 점검방법

1 완강기 점검

1-3) 설치 여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부 확인


- 장애물 적치 상태 확인하고, 피난에 지장이 없는지 점검합니다.
- 창문의 전면개방 여부를 확인하고 이상유무를 점검합니다.




〈장애물 적치 불량 상태〉



〈전면개방 불량 상태〉



〈정상 상태〉



4. 피난설비의 점검방법

2 하향식 피난구용 내림식 사다리 점검(설치된 공동주택에 한함)

2-1) 피난기구 위치 표지 및 사용방법 표지 유무 확인

- 하향식 피난구용 내림식 사다리의 설치 상태 확인합니다.



〈피난사다리 위치표시〉



1. 덮개를 화살표 방향으로 열어줍니다.



2. 덮개가 완전히 열렸는지 확인합니다..



3. 손잡이를 들어올려 살짝 내려놓습니다.



4. 펼쳐진 사다리를 이용하여 대피합니다.

〈사용방법 표지〉

2-2) 설치여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부 확인

- 피난사다리의 설치 상태 확인 및 장애물 제거를 실시합니다.



〈설치상태 확인〉



〈장애물 즉각 제거〉



5. 기타설비의 점검방법

1 대피공간의 점검

1-1) 방화문(방화구획)의 적정 여부 확인

- 대피공간 방화문(갑종) 설치여부 및 공간내부 확인



〈대피공간 방화문 설치〉

1-2) 적치물로 인한 피난 장애 여부 확인

- 적치물 발견시 즉각 제거 또는 다른 장소로 이전



〈대피공간내부 상태 불량〉



5. 기타설비의 점검방법

2 경량칸막이의 점검(설치된 공동주택에 한함)

2-1) 정보를 포함한 표지 부착여부 확인

- 비상탈출(경량칸막이) 및 적재금지 표시 확인



〈대피공간 방화문 설치〉

2-2) 적치물로 인한 피난 장애 여부 확인

- 적치물로 발견시 즉각 제거 또는 다른 장소로 이전



〈적치물 불량상태〉



〈안내포스터〉

공동주택 소방시설 안정성 강화를 위한

공동주택 소방시설 소방시설 점검 안내 설명서



사단법인

한국소방시설관리협회

Korea Fire Protection System Management Association