



주요 상황처리

- **(차량화재)** 고성군 토성면 신평1리마을회관 인근
 - ▶ 09:02~09:18, 배터리 단자 접촉 불량에 의한 단락, '16년식 트랙터 1대 전소(19,818천 원)
- **(주택화재)** 철원군 서면 와수리 단독주택
 - ▶ 18:22~18:35, 전기적 요인(단락), 김치냉장고 소실 및 내부 26㎡ 그을음(1,494천 원)
- **(기타화재)** 춘천시 동면 장학리 ○○상사
 - ▶ 19:06~19:14, 카뷰레터 누설 휘발유 시동 불꽃에 점화, 바닥 다지는 진동 콤팩터 소실(96천 원)
- **(기타화재)** 춘천시 석사동 우체국 인근 3층 다가구주택
 - ▶ 02:59~03:08, 전기요인(트래킹), 대피 4명, 1층 계단실 분전반 소실 및 벽면 2㎡ 그을음(200천 원)
- **(차량화재)** 삼척시 정하동 (08:10 중구본 헬기 삼척 도착 → 한강성심 전원 예정)
 - ▶ 05:04~05:24, 모닝(경차) 전소, 운전자 안면기도화상(남, 40세), 삼척의료원(도착 전 경찰 이송)
- **(교통사고)** 평창군 대화면 신리 아미동길
 - ▶ 15:58~16:38, 경사로 1t 트럭(기어N)을 멈추려다 차량과 하천 추락, 심정지(남, 76세), 평창의료원
- **(임산부)** 원주시 명륜동 ○○아파트
 - ▶ 19:11~9:40, 초산모(첫째 출산 / 여, 26세) 자택 출산(여), 태줄 절단(의료지도), 원주기독