



119 소방활동 상황보고(일일)

소방본부
종합상황실

【2024. 8. 23.(금) 06:00 ~ 2024. 8. 24.(토) 06:00】

☎ 033) 249-5151

주요 상황처리

- **(차량화재)** 강릉시 교동 공영주차장 내 스타렉스 차량 화재
 - ▶ 17:42~17:51, 절연열화에 의한 단락, 운전석 계기판 및 퓨즈함 소실(330천 원)
- **(기타화재)** 춘천시 신북읍 산천리 ○○농장 우사 화재
 - ▶ 18:17~18:36, 볏짚을 태워 별집을 제거하던 중 연소 확대, 우사 지붕 2㎡ 소실(18천 원)
- **(기타화재)** 춘천시 신동면 중리 김유정역 가는 방향 비닐하우스 농막 화재
 - ▶ 19:24~19:41, 전선 절연열화에 의한 단락, 비닐하우스 20㎡ 소실(1,040천 원)
- **(기타화재)** 인제군 기린면 진동리 ○○○펜션 화목보일러 화재
 - ▶ 19:55~20:47, 보일러 불씨 취급 부주의, 벽면 5㎡ 및 주변 땀감 소실(563천 원)
- **(기타화재)** 강릉시 교동 당두공원 등산로 시설물 화재
 - ▶ 00:31~01:01, 담배꽂초 추정, 국유림 임야 20㎡ 및 전망대 데크 6㎡ 소실(1,161천 원)
- **(가스누출)** 춘천시 우두동 ○○해장국 인입 가스 배관 가스누출
 - ▶ 17:43~18:25, 가스계량기 노후로 인한 누출, 중간밸브 차단 안전조치, 한국가스안전공사 인계