



119 소방활동 상황보고(일일)

소방본부
종합상황실

【2024. 10. 18.(금) 06:00 ~ 2024. 10. 19.(토) 06:00】

☎ 033) 249-5151

주요 상황처리

- **(건물화재)** 양양 손양면 설악파인힐펜션 인근 주택창고
 - ▶ 12:41~13:13, 불티 취급 부주의, 창고 6㎡ 전소 및 저온저장고 1동 반소(5,251천원), 인명피해 없음
 - **(주택화재)** 화천 하남면 용암 보건진료소 인근 단독주택
 - ▶ 14:33~15:35, 노후 전선 경화에 의한 단락, 주택 66㎡ 1동 전소(6,762천원), 인명피해 없음
 - **(기타화재)** 원주 지정면 ○○프라자 5층 ○○음식점
 - ▶ 21:47~22:01, 음식물 탄화, 싱크대 일부 소실(380천원), 인명피해 없음
 - **(심정지)** 횡성 영동고속도로 강릉 방향 횡성휴게소 ^{서울→동해삼척 버스} 고속버스 승객
 - ▶ 19:21~19:54, ^{휴게소 설치 제세동기 및 심폐소생술 실시(버스 승객이 교대로 실시)} 횡성휴게소 도착 후 심정지 발견, 심장무수축(남, 65세), 원주기독병원
 - **(자연재해)** 정선군 여량면 저지대 주택 1채 침수
 - ▶ 02:15~03:10, 주택 앞 배수관 역류, 인원 3명 이장택 임시대피 조치, 배수 작업 진행
- ※ 호우주의보 실적: 4건 처리 - 주택 배수 2, 도로 배수 2