

국민중심의 안전가치에 일상의 안심을 더합니다.



소 방 청

수신 수신자 참조

(경유)

제목 용접·용단 작업장의 '성능인증 받은 방화포' 등 확인·지도 협조

1. 관련근거

가. 화재예방과-890('25.2.17.)호, '2025년도 봄철 화재예방대책 추진계획 알림'
나. '불티 못 막는 방화포... 왜 유통되나' 언론보도('25.3.10./ KBS)

2. 용접·용단 작업이 진행되는 화재위험작업현장에서는 11m이내에 「방화포의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 방화포를 설치하거나, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따른 비산방지조치*를 하도록 규정하고 있습니다.

* 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃, 불티 등 비산방지조치


3. 소방관서에서는 2025년 봄철 소방안전대책과 연계하여 유관기관 공사장 합동점검, 공사장 화재안전 컨설팅, 부서장 화재예방·지도점검 시 등 성능인증 받은 방화포 등의 설치 여부 및 사용 등을 포함하여 확인·지도·점검하여 주시기 바랍니다.

* 소방시설법 제15조제1항을 위반하여 공사현장에 임시소방시설을 설치·관리하지 않은자(300만원이하 과태료)

4. 또한, 관련 부처, 유관기관·단체에서도 관련규정에 맞게 성능인증 받은 방화포 등이 사용될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

- (고용노동부) 시행중인 '건설현장 등 화재예방 긴급 현장점검'시 확인 협조
- (한국소방시설협회) 소방감리업자의 감리업무 수행시 확인·지도 철저 안내
- (한국소방안전원) 소방안전관리자 교육시 성능인증 제품 확인 등을 포함하여 교육
- (한국소방산업기술원) 방화포의 성능인증 및 제품검사 철저. 끝.

소 방 청



수신자 화재예방총괄과장, 소방산업과장, 고용노동부장관, 한국소방시설협회장, 한국소방안전원장, 한국소방산업기술원원장, 서울특별시(예방과장), 경기도지사(화재예방과장), 부산광역시(재난예방담당관), 대구광역시(예방안전과장), 인천광역시(예방안전과장), 대전광역시(예방안전과장), 울산광역시(예방안전과장), 세종특별자치시(대응예방과장), 경기도지사(예방과장), 강원특별자치도지사(예방안전과장), 충청북도지사(예방안전과장), 충청남도지사(예방안전과장), 전북특별자치도지사(예방안전과장), 전라남도지사(대응예방과장), 경상북도지사(예방안전과장), 경상남도지사(예방안전과장), 창원소방본부장(대응예방과장), 제주특별자치도 소방안전본부장(예방대응과장), 광주광역시(화재예방과장)

소방분석제도과 전결 2025. 3. 11.

담당 노시환 장 박진수

협조자 화재예방총괄과 김근식
장 직무대리

시행 소방분석제도과-1934 (2025. 3. 11.) 접수

우 30128 세종특별자치시 정부2청사로 13 (나성동) / www.nfa.go.kr

전화번호 044-205-7522 팩스번호 044-205-8915 / hongboso@korea.kr / 대국민 공개

현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.