



【2025. 5. 31.(토) 06:00 ~ 2025. 5. 31.(토) 17:00

☎ 033) 249-5151

주요 상황처리

- **(건물화재)** 영월 한반도면 ○○○○○공장 무인 전기실(1/0층, 철콘조)
 - ▶ 08:28~09:22, 배터리 과열 추정, 내부 30㎡ 그을음 및 배터리 모듈 8개(각 7.61kWh) 소실(25,000천원)
 - **(차량화재)** 강릉 강동면 뉴그린 앞 화물차(5톤)
 - ▶ 10:29~10:50, 엔진룸 오일 누유, 화물차(05년식) 전소(1,980천원)
 - **(건물화재)** 원주 호저면 광격리 단독주택 보일러실(1/0층, 시멘트블럭조)
 - ▶ 13:35~13:50, 보일러 전선 단락 추정, 내부 2㎡ 그을음 및 보일러 1대 전소(1,000천원)
 - **(산악구조)** 동해 삼화동 두타산 산성터→선음산 등산객 거동 불가
 - ▶ 10:55~12:38, 등반 중 발목부상, 육상·항공(횡성) 구조(남, 55세/안산), 귀가 조치
 - **(산악구조)** 속초 설악산 마등령→비선대 등산객 거동 불가
 - ▶ 13:23~15:48, 하산 중 발목부상, 육상·항공(양양) 구조(남, 71세/부천), 속초보광
 - **(교통사고)** 정선읍 북실리 화물차(코란도 스포츠) 추락(10m)
 - ▶ 08:55~10:21, 밭 경사면으로 추락, 흥부 골절 추정(남, 73세, 운전자/정선), 영월의료원
- ※ 강릉 보광리 실종자 수색(4일차) : 5. 31. 06:00~수색 중 / 인원 84 / 장비 15 (구조견 5, 드론 3)