



【 2025. 7. 17.(목) 06:00 ~ 2025. 7. 18.(금) 06:00

☎ 033) 249-5151

주요 상황처리

- **(건물화재)** 동해 천곡동 ○○○○호텔 8층 변압기실(8/1층, 철근콘크리트조)
 - ▶ 07:09~07:15, 변압기 내부 절연열화에 의한 단락 추정, 변압기 부분 소실(1,500천원)
- **(건물화재)** 춘천 서면 월송리마을회관 인근 농막(1/0층, 철골조)
 - ▶ 07:22~07:55, 분전반 미확인 단락 추정, 건물 18㎡ 및 내부 집기류 전소(3,644천원)
- **(안전사고)** 춘천 효자동 ○○○커피 내 기계에 손 끼임
 - ▶ 19:06~19:23, 아이스크림 제조기에 손 끼임, 좌측 손 통증(여, 23세/춘천), 춘천인성
- **(교통사고)** 춘천 석사동 스무숲사거리 도로상 오토바이가 승용차 추돌
 - ▶ 16:14~16:38, 오토바이→레이, 좌측 발목 통증(남, 24세/오토바이 운전/춘천), 마디온정형외과
- **(심정지)** 홍천읍 갈마곡리 팔봉사 인근 단독주택 내 호흡곤란
 - ▶ 02:19~03:11, 갑자기 호흡곤란 증상으로 쓰러짐, 심정지(남, 76세/홍천), 홍천아산