



【 2025. 8. 9.(토) 06:00 ~ 2025. 8. 10.(일) 06:00

☎ 033) 249-5151

주요 상황처리

- **(기타화재)** 철원 서면 ○○칼국수 앞 전신주
 - ▶ 13:28~13:36, 과전류 유입 추정, 전신주 cut out switch - 과전류 차단 스위치 COS 퓨즈 1점 소실(16,335천원), 인명피해 없음
- **(건물화재)** 철원 서면 ○○요양원 부속동 보일러실(1/0층, 철골조) * 인명피해 없음 관계인 2명 상주
 - ▶ 15:41~15:51, 전기적 요인 추정, 건물 4㎡ 및 온수탱크 1대 소실, 그을음 10㎡(595천원)
- **(산악사고)** 화천 사내면 화악산 북봉→삼일계곡 산악회 하산 중 일행 낙오
 - ▶ 17:01~20:54, 산악회(23명/고양) 회원 6명 하산 중 낙오, 차량 구조, 상태 양호, 귀가 조치
- **(산악사고)** 속초 설악동 설악산 마등령 제1 안전 쉼터 인근 하산객 부상
 - ▶ 17:10~19:46, 하산 중 다리 삐끗함, 왼쪽 발목 부종 및 통증(여, 18세/속초), 업기법 구조, 속초보광
- **(교통사고)** 강릉 연곡면 송림2리 마을회관 인근 도로상 승용차 단독
 - ▶ 17:31~17:44, 그랜저 차량 전도되어 운전자 고립(남, 59세/강릉), 문 개방 구조, 상태양호