

‘노후 불량 소방용품’ 점검 교체 안내문

- ☑ 화재시 소방용품은 초기대응의 핵심적인 수단입니다.
- ☑ 외관상 멀쩡해 보여도 시간이 지나면 성능이 저하되어 화재가 발생할 경우 정상작동 하지 않을 우려가 있습니다.
 - 즉, 최초 설치된 소방용품은 안전을 영구히 보장하지는 않습니다.
- ☑ 소방청·단체*에서 연구용역, 해외사례, 전문가 의견 등으로 ‘소방용품 내용연수 권장기준’을 정립하였습니다. * 한국소방산업기술원, 한국소방시설관리협회, 한국소방산업협회
 - 내용연수가 경과된 경우, 최근 생산된 고품질 소방용품으로 교체가 바람직합니다.

소방용품	권장내용 연 수	소방용품 품질개선을 위한 주요시험 강화	개정시기
자동확산소화기	10년	내식·기밀·지시압력계시험기준, 밸브나사두께, 방출구재질 등	‘23.7월
소방호스	15년	호스 노화시험, 신장률·뺄어짐·내열·침수·저온시험 등	‘24.4월
연기감지기	15년	비화재보방지시험, 주위온도·노화·살수·반복시험 등	‘24.4월
완강기, 간이완강기	10년	릴 낙하시험, 강하속도·침수·고저온강하·내후성시험기준 등	‘23.7월

:: 소방용품별 내용연수(제조년월) 확인방법 ::



- ☑ 특정소방대상물 관계인은 일상점검으로 내용연수 경과 여부를 확인하고, 노후·불량소방용품은 적기에 교체·관리 당부 부탁드립니다.

